



(<http://www.urso.gov.sk>)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRMAQY-82616**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **25.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

Priemyselný park Štúrovo, a. s.

Sídlo (miesto podnikania):

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

IČO:

31410146

Priezvisko a meno:

Halló Jozef

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

0917587018

E-mail:

jozef.hallo@ppsturovo.sk

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	38
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	8
Celkový počet OM spolu:	46

Úroveň dodržiavania kvality distribúcie elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium	Miera závažnosti porušenia ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁ D	0			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	0	1,00	5	5,00
	D ₂ D	0			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	0	1,00	4	4,00
	D ₃ D	0			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	13	1,00	7	7,00
	D ₄ D	13			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	0	1,00	8	8,00
	D ₅ D	0			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	0	1,00	8	8,00
	D ₆ D	0			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	1	1,00	5	5,00
	D ₇ D	1			

§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	0	1,00	5	5,00
	D ₈ D	0			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	0	1,00	6	6,00
	D ₉ D	0			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	0	1,00	6	6,00
	D ₁₀ D	0			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	0	1,00	3	3,00
	D ₁₁ D	0			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁₂ D	0			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	18	1,00	5	5,00
	D ₁₃ D	18			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	0	1,00	6	6,00
	D ₁₄ D	0			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	0	1,00	4	4,00
	D ₁₅ D	0			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	0,000	1,00	5	5,00
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0,000	1,00	4	4,00
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	1,00000	0,00	3	0,00

§ 3 písm. p)	D ₁₉ C	0	1,00	3	3,00
	D ₁₉ D	0			
§ 3 písm. q)	D ₂₀ C	13	1,00	5	5,00
	D ₂₀ D	13			
XDXP - celková úroveň dodržiavania ŠK					97,00
Požadovaná hodnota XD					93,50

Vysvetlivky:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje..
2. $D1 = D1D/D1C$ (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
3. $Di = DiD/DiC$; $i = 2$ až 20 (údaje DiD , DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2)
4. $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$
 $D16 = 75/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 75$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 80/SAIDIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 80$, potom $D16 = 1,00$
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,50$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,5$, potom $D17 = 1,00$,
 $D18 = 0,0005/ISS$ pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak $ISS \leq 0,0005$, potom $D18 = 1,00$.
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5. $XDi = Di \times Vi$, pričom $i = 1$ až 20 .
6. $XD = \text{Suma}XDi$, pričom $i = 1$ až 20 .
7. Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.